

中国石化集团资产经营管理有限公司扬子
石化分公司扬子检修中心建设项目
环保事故/事件现场处置方案

编写：汪同

审核：吴凯

批准：唐勇



南京扬子检修安装有限责任公司安全保卫部

二〇二一年五月十日

中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司扬子检修中心建设项目

环保事故/事件现场处置方案

一、环境风险分析

扬子石化分公司扬子检修中心建设项目由南京扬子石油化工设计工程有限责任公司设计，由南京扬子石油化工工程有限责任公司总承包承建，检修中心建设项目地址位于扬子石化公司生产区东北部。项目附近无居民区及人员密集场所。

项目建成投入运行后，可能发生初期雨水及清洗废水 COD、SS、石油类等超标，从而引起废水管线超标污染事故。

二、组织机构

为及时应对、处置扬子石化分公司扬子检修中心建设项目运行过程中发生的环保事故事件，消防中心成立了应急处置小组。

组长：唐小勇

副组长：吴凯

组员：汪圆、薛章根、段晓琳、苏彬、侯少强、陶应顺

三、现场处置方案

初期雨水及清洗废水 COD、SS、石油类排放数据异常或超标现场处置方案

现象、原因	处置	负责人
初期雨水及清洗废水 COD、SS、石油类排放异常	1、事故发生第一人立即向公司安保部部长报告，安保部部长向公司应急指挥部报告。	安保部部长
	2、安保部部长安排部门环保管理员到场处理，检查废水排放设施情况，先行关闭污水排放总阀门。安保部部长到场后由其负责指挥处理。	安保部部长、环保管理员
	3、安保部部长接到报告后，应及时向当地环保部门汇报，并在事故处理过程中随时保持与当地环保部门的联系。	安保部部长
	4、立即联系扬子公司安环处环境监测部门、扬子公司净一装置对排放水质状况监测。	安保部部长
	5、会同公司资源保障部立即联系废水排放设施维保单位现场确认仪表、设施是否正常运行，并在 8 小时内反馈安保部。	资源保障部
	6、如确认为仪表、设施故障时，要求废水排放设施维保单位报备故障，并在第一次超标后 12 小时内完成处理。	资源保障部
	7、如确认 COD、SS、石油类等分析数据真实时，执行以下操作：	
	7. 1 先行关闭污水排放总阀门，停止向扬子公司净一装置污水管网排放废水。	环保管理员
	7. 2 通报扬子公司净一装置停止排放不合格废水。	安保部部长
	7. 3 资源保障部安排废水处理设施维修，超标水自行处理合格后，联系扬子公司净一装置抽样监测确认后排放。	安保部部长、环保管理员